| 序号 | 点位编码 | 点位名称 | 指标名称 | 监测时间 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-28 22:00:00 | 7.59 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 2 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-28 22:00:00 | 49.84 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 3 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-28 22:00:00 | 0.18 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 4 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-28 20:00:00 | 7.57 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 5 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-28 20:00:00 | 51.94 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 6 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-28 19:59:59 | 0.11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 7 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-28 18:00:00 | 7.46 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 8 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-28 18:00:00 | 50.00 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 9 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-28 18:00:00 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 10 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-28 16:00:00 | 7.46 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 11 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-28 16:00:00 | 51.70 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 12 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-28 16:00:00 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 13 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-28 14:00:00 | 7.50 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 14 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-28 14:00:00 | 51.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 15 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-28 14:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 16 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-28 12:00:00 | 7.39 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 17 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-28 12:00:00 | 50.57 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 18 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-28 11:59:59 | 0.17 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 19 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-28 10:00:00 | 7.57 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 20 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-28 10:00:00 | 52.83 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 21 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-28 10:00:00 | 0.11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 22 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-28 08:00:00 | 7.57 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 23 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-28 08:00:00 | 49.68 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 24 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-28 08:00:00 | 0.17 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 25 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-28 06:00:00 | 7.62 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 26 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-28 06:00:00 | 49.36 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 27 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-28 05:59:59 | 0.04 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 28 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-28 04:00:00 | 7.56 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 29 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-28 04:00:00 | 53.24 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 30 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-28 04:00:00 | 0.20 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 31 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-28 02:00:00 | 7.59 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 32 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-28 02:00:00 | 56.30 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 33 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-28 01:59:59 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 34 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-28 00:00:00 | 7.59 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 35 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-28 00:00:00 | 56.30 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 36 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-28 00:00:00 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 37 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-27 22:00:00 | 7.57 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 38 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-27 22:00:00 | 53.40 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 39 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-27 21:59:59 | 0.17 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 40 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-27 20:00:00 | 7.57 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 41 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-27 20:00:00 | 53.64 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 42 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-27 20:00:00 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 43 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-27 18:00:00 | 7.51 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 44 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-27 18:00:00 | 57.35 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 45 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-27 17:59:59 | 0.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 46 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-27 16:00:00 | 7.49 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 47 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-27 16:00:00 | 54.77 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 48 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-27 16:00:00 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 49 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-27 14:00:00 | 7.45 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 50 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-27 14:00:00 | 54.77 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 51 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-27 13:59:59 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 52 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-27 12:00:00 | 7.44 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 53 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-27 12:00:00 | 51.22 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 54 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-27 11:59:59 | 0.19 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 55 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-27 10:00:00 | 7.56 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 56 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-27 10:00:00 | 52.59 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 57 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-27 10:00:00 | 0.10 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 58 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-27 08:00:00 | 7.59 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 59 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-27 08:00:00 | 52.27 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 60 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-27 08:00:00 | 0.26 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 61 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-27 06:00:00 | 7.58 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 62 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-27 06:00:00 | 52.83 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 63 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-27 06:00:00 | 0.10 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 64 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-27 04:00:00 | 7.57 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 65 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-27 04:00:00 | 56.39 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 66 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-27 04:00:00 | 0.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 67 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-27 02:00:00 | 7.51 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 68 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-27 02:00:00 | 56.47 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 69 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-27 02:00:00 | 0.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 70 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-27 00:00:00 | 7.53 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 71 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-27 00:00:00 | 56.71 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 72 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-27 00:00:00 | 0.22 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 73 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-26 22:00:00 | 7.58 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 74 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-26 22:00:00 | 58.41 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 75 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-26 22:00:00 | 0.11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 76 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-26 20:00:00 | 7.57 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 77 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-26 20:00:00 | 57.84 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 78 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-26 20:00:00 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 79 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-26 18:00:00 | 7.50 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 80 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-26 18:00:00 | 59.78 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 81 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-26 18:00:00 | 0.19 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 82 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-26 16:00:00 | 7.49 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 83 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-26 16:00:00 | 59.54 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 84 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-26 16:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 85 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-26 14:00:00 | 7.36 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 86 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-26 14:00:00 | 58.89 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 87 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-26 14:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 88 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-26 12:00:00 | 7.47 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 89 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-26 12:00:00 | 57.27 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 90 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-26 12:00:00 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 91 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-26 10:00:00 | 7.51 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 92 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-26 10:00:00 | 53.32 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 93 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-26 10:00:00 | 0.23 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 94 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-26 08:00:00 | 7.47 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 95 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-26 08:00:00 | 53.80 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 96 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-26 07:59:59 | 0.31 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 97 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-26 06:00:00 | 7.51 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 98 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-26 06:00:00 | 54.45 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 99 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-26 06:00:00 | 0.11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 100 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-26 04:00:00 | 7.55 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 101 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-26 04:00:00 | 59.37 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 102 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-26 04:00:00 | 0.16 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 103 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-26 02:00:00 | 7.56 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 104 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-26 02:00:00 | 58.32 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-26 02:00:00 | 0.16 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 106 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-26 00:00:00 | 7.56 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 107 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-26 00:00:00 | 62.04 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 108 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-26 00:00:00 | 0.09 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 109 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-25 22:00:00 | 7.54 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 110 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-25 22:00:00 | 59.94 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 111 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-25 22:00:00 | 0.29 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 112 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-25 20:00:00 | 7.50 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 113 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-25 20:00:00 | 58.89 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 114 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-25 20:00:00 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 115 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-25 18:00:00 | 7.50 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 116 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-25 18:00:00 | 60.10 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 117 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-25 17:59:59 | 0.20 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 118 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-25 16:00:00 | 7.47 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 119 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-25 16:00:00 | 61.80 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 120 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-25 15:59:59 | 0.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 121 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-25 14:00:00 | 7.42 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 122 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-25 14:00:00 | 58.08 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 123 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-25 14:00:00 | 0.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 124 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-25 12:00:00 | 7.39 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 125 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-25 12:00:00 | 59.78 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 126 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-25 11:59:59 | 0.11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 127 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-25 10:00:00 | 7.40 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 128 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-25 10:00:00 | 54.20 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 129 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-25 09:59:59 | 0.45 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 130 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-25 08:00:00 | 7.43 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 131 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-25 08:00:00 | 55.74 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 132 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-25 08:00:00 | 0.40 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 133 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-25 06:00:00 | 7.43 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 134 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-25 06:00:00 | 55.42 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 135 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-25 06:00:00 | 0.34 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 136 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-25 04:00:00 | 7.44 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 137 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-25 04:00:00 | 59.21 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 138 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-25 04:00:00 | 0.06 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 139 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-25 02:00:00 | 7.46 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 140 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-25 02:00:00 | 58.97 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 141 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-25 02:00:00 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 142 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-25 00:00:00 | 7.44 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 143 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-25 00:00:00 | 60.42 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 144 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-25 00:00:00 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 145 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-24 22:00:00 | 7.44 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 146 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-24 22:00:00 | 61.23 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 147 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-24 22:00:00 | 0.11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 148 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-24 20:00:00 | 7.42 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 149 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-24 20:00:00 | 63.41 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 150 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-24 20:00:00 | 0.18 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 151 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-24 18:00:00 | 7.41 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 152 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-24 18:00:00 | 62.36 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 153 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-24 18:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 154 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-24 16:00:00 | 7.38 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 155 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-24 16:00:00 | 60.34 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 156 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-24 16:00:00 | 0.22 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 157 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-24 14:00:00 | 7.35 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 158 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-24 14:00:00 | 62.69 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 159 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-24 14:00:00 | 0.11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 160 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-24 12:00:00 | 7.36 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 161 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-24 12:00:00 | 60.42 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 162 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-24 12:00:00 | 0.08 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 163 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-24 10:00:00 | 7.42 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 164 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-24 10:00:00 | 60.34 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 165 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-24 10:00:00 | 0.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 166 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-24 08:00:00 | 7.42 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 167 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-24 08:00:00 | 64.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 168 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-24 08:00:00 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 169 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-24 06:00:00 | 7.42 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 170 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-24 06:00:00 | 62.44 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 171 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-24 06:00:00 | 0.25 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 172 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-24 04:00:00 | 7.43 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 173 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-24 04:00:00 | 60.91 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 174 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-24 04:00:00 | 0.11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 175 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-24 02:00:00 | 7.46 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 176 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-24 02:00:00 | 63.74 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 177 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-24 02:00:00 | 0.11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 178 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-24 00:00:00 | 7.45 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 179 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-24 00:00:00 | 63.74 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 180 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-24 00:00:00 | 0.20 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 181 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-23 22:00:00 | 7.42 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 182 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-23 22:00:00 | 63.49 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 183 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-23 22:00:00 | 0.11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 184 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-23 20:00:00 | 7.42 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 185 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-23 20:00:00 | 62.77 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 186 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-23 20:00:00 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 187 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-23 18:00:00 | 7.39 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 188 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-23 18:00:00 | 62.69 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 189 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-23 17:59:59 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 190 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-23 16:00:00 | 7.39 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 191 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-23 16:00:00 | 63.49 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 192 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-23 16:00:00 | 0.11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 193 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-23 14:00:00 | 7.38 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 194 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-23 14:00:00 | 61.56 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 195 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-23 14:00:00 | 0.17 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 196 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-23 12:00:00 | 7.36 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 197 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-23 12:00:00 | 61.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 198 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-23 12:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 199 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-23 10:00:00 | 7.41 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 200 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-23 10:00:00 | 60.75 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 201 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-23 10:00:00 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 202 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-23 08:00:00 | 7.39 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 203 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-23 08:00:00 | 61.07 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 204 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-23 08:00:00 | 0.16 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 205 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-23 06:00:00 | 7.42 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 206 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-23 06:00:00 | 63.01 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 207 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-23 06:00:00 | 0.18 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 208 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-23 04:00:00 | 7.40 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 209 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-23 04:00:00 | 62.20 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-23 04:00:00 | 0.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 211 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-23 02:00:00 | 7.39 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 212 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-23 02:00:00 | 61.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 213 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-23 01:59:59 | 0.22 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 214 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-23 00:00:00 | 7.38 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 215 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-23 00:00:00 | 60.67 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 216 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-23 00:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 217 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-22 22:00:00 | 7.42 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 218 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-22 22:00:00 | 59.37 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 219 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-22 22:00:00 | 0.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 220 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-22 20:00:00 | 7.39 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 221 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-22 20:00:00 | 59.86 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 222 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-22 20:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 223 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-22 18:00:00 | 7.39 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 224 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-22 18:00:00 | 60.10 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 225 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-22 18:00:00 | 0.10 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 226 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-22 16:00:00 | 7.40 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 227 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-22 16:00:00 | 58.16 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 228 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-22 16:00:00 | 0.19 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 229 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-22 14:00:00 | 7.34 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 230 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-22 14:00:00 | 55.90 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 231 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-22 14:00:00 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 232 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-22 12:00:00 | 7.37 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 233 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-22 12:00:00 | 55.25 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 234 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-22 12:00:00 | 0.30 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 235 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-22 10:00:00 | 7.43 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 236 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-22 10:00:00 | 55.58 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 237 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-22 10:00:00 | 0.19 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 238 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-22 08:00:00 | 7.39 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 239 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-22 08:00:00 | 56.47 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 240 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-22 08:00:00 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 241 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-22 06:00:00 | 7.41 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 242 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-22 06:00:00 | 58.32 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 243 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-22 06:00:00 | 0.22 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 244 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-22 04:00:00 | 7.40 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 245 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-22 04:00:00 | 55.25 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 246 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-22 04:00:00 | 0.18 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 247 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-22 02:00:00 | 7.40 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 248 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-22 02:00:00 | 55.25 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 249 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-22 02:00:00 | 0.34 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 250 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-22 00:00:00 | 7.44 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 251 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-22 00:00:00 | 54.77 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 252 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-22 00:00:00 | 0.16 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 253 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-21 22:00:00 | 7.44 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 254 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-21 22:00:00 | 57.76 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 255 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-21 22:00:00 | 0.09 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 256 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-21 18:00:59 | 54.77 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 257 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-21 18:00:29 | 7.43 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 258 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-21 18:00:00 | 0.16 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 259 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-21 16:00:00 | 7.43 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 260 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-21 16:00:00 | 57.19 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 261 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-21 16:00:00 | 0.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 262 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-21 14:00:00 | 7.40 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 263 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-21 14:00:00 | 53.80 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 264 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-21 14:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 265 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-21 12:00:00 | 7.39 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 266 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-21 12:00:00 | 53.07 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 267 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-21 12:00:00 | 0.26 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 268 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-21 10:00:00 | 7.45 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 269 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-21 10:00:00 | 53.80 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 270 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-21 10:00:00 | 0.09 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 271 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-21 08:00:00 | 7.44 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 272 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-21 08:00:00 | 55.58 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 273 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-21 08:00:00 | 0.44 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 274 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-21 06:00:00 | 7.44 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 275 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-21 06:00:00 | 52.51 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 276 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-21 06:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 277 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-21 04:00:00 | 7.46 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 278 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-21 04:00:00 | 56.39 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 279 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-21 04:00:00 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 280 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-21 02:00:00 | 7.41 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 281 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-21 02:00:00 | 58.24 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 282 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-21 02:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 283 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-21 00:00:00 | 7.45 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 284 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-21 00:00:00 | 54.53 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 285 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-21 00:00:00 | 0.23 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 286 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-20 22:00:00 | 7.44 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 287 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-20 22:00:00 | 52.18 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 288 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-20 22:00:00 | 0.17 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 289 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-20 20:00:00 | 7.41 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 290 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-20 20:00:00 | 54.20 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 291 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-20 20:00:00 | 0.17 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 292 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-20 18:00:00 | 7.43 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 293 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-20 18:00:00 | 52.51 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 294 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-20 18:00:00 | 0.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 295 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-20 16:00:00 | 7.42 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 296 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-20 16:00:00 | 53.24 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 297 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-20 16:00:00 | 0.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 298 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-20 14:00:00 | 7.36 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 299 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-20 14:00:00 | 52.35 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 300 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-20 14:00:00 | 0.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 301 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-20 12:00:00 | 7.32 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 302 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-20 12:00:00 | 52.02 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 303 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-20 12:00:00 | 0.11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 304 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-20 10:00:00 | 7.40 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 305 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-20 10:00:00 | 52.02 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 306 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-20 10:00:00 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 307 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-20 08:00:00 | 7.40 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 308 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-20 08:00:00 | 48.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 309 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-20 08:00:00 | 0.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 310 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-20 06:00:00 | 7.46 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 311 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-20 06:00:00 | 46.85 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 312 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-20 06:00:00 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 313 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-20 04:00:00 | 7.47 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 314 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-20 04:00:00 | 52.18 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-20 04:00:00 | 0.17 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 316 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-20 02:00:00 | 7.43 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 317 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-20 02:00:00 | 51.70 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 318 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-20 02:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 319 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-20 00:00:00 | 7.46 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 320 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-20 00:00:00 | 52.43 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 321 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-20 00:00:00 | 0.09 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 322 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-19 22:00:00 | 7.45 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 323 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-19 22:00:00 | 53.40 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 324 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-19 22:00:00 | 0.20 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 325 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-19 20:00:00 | 7.41 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 326 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-19 20:00:00 | 52.99 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 327 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-19 19:59:59 | 0.11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 328 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-19 18:00:00 | 7.37 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 329 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-19 18:00:00 | 54.45 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 330 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-19 18:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 331 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-19 16:00:00 | 7.41 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 332 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-19 16:00:00 | 53.80 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 333 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-19 16:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 334 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-19 14:00:00 | 7.37 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 335 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-19 14:00:00 | 51.54 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 336 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-19 14:00:00 | 0.06 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 337 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-19 12:00:00 | 7.42 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 338 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-19 12:00:00 | 51.54 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 339 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-19 12:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 340 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-19 10:00:00 | 7.41 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 341 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-19 10:00:00 | 51.22 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 342 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-19 10:00:00 | 0.16 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 343 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-19 08:00:00 | 7.41 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 344 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-19 08:00:00 | 50.17 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 345 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-19 07:59:59 | 0.07 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 346 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-19 06:00:00 | 7.42 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 347 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-19 06:00:00 | 51.05 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 348 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-19 06:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 349 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-19 04:00:00 | 7.42 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 350 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-19 04:00:00 | 56.71 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 351 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-19 04:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 352 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-19 02:00:00 | 7.39 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 353 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-19 02:00:00 | 58.00 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 354 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-19 02:00:00 | 0.27 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 355 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-19 00:00:00 | 7.40 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 356 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-19 00:00:00 | 52.99 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 357 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-18 23:59:59 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 358 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-18 22:00:00 | 7.42 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 359 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-18 22:00:00 | 51.86 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 360 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-18 22:00:00 | 0.11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 361 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-18 20:00:00 | 7.43 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 362 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-18 20:00:00 | 53.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 363 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-18 20:00:00 | 0.11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 364 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-18 18:00:00 | 7.43 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 365 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-18 18:00:00 | 50.08 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 366 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-18 18:00:00 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 367 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-18 16:00:00 | 7.41 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 368 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-18 16:00:00 | 50.89 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 369 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-18 15:59:59 | 0.09 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 370 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-18 14:00:00 | 7.39 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 371 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-18 14:00:00 | 47.18 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 372 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-18 14:00:00 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 373 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-18 12:00:00 | 7.38 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 374 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-18 12:00:00 | 45.80 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 375 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-18 12:00:00 | 0.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 376 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-18 10:00:00 | 7.49 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 377 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-18 10:00:00 | 46.29 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 378 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-18 10:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 379 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-18 08:00:00 | 7.52 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 380 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-18 08:00:00 | 46.69 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 381 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-18 08:00:00 | 0.23 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 382 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-18 06:00:00 | 7.48 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 383 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-18 06:00:00 | 45.97 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 384 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-18 06:00:00 | 0.20 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 385 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-18 04:00:00 | 7.45 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 386 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-18 04:00:00 | 48.95 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 387 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-18 04:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 388 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-18 02:00:00 | 7.48 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 389 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-18 02:00:00 | 47.26 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 390 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-18 02:00:00 | 0.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 391 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-18 00:00:00 | 7.47 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 392 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-18 00:00:00 | 48.63 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 393 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-18 00:00:00 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 394 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-17 22:00:00 | 7.45 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 395 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-17 22:00:00 | 49.60 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 396 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-17 22:00:00 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 397 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-17 20:00:00 | 7.45 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 398 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-17 20:00:00 | 49.28 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 399 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-17 20:00:00 | 0.19 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 400 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-17 18:00:00 | 7.44 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 401 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-17 18:00:00 | 50.25 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 402 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-17 17:59:59 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 403 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-17 16:00:00 | 7.44 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 404 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-17 16:00:00 | 48.23 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 405 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-17 16:00:00 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 406 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-17 14:00:00 | 7.39 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 407 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-17 14:00:00 | 49.28 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 408 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-17 14:00:00 | 0.22 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 409 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-17 12:00:00 | 7.40 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 410 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-17 12:00:00 | 47.01 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 411 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-17 12:00:00 | 0.08 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 412 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-17 10:00:00 | 7.52 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 413 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-17 10:00:00 | 48.71 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 414 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-17 10:00:00 | 0.16 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 415 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-17 08:00:00 | 7.54 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 416 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-17 08:00:00 | 49.92 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 417 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-17 07:59:59 | 0.16 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 418 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-17 06:00:00 | 7.51 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 419 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-17 06:00:00 | 49.20 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-17 06:00:00 | 0.09 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 421 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-17 04:00:00 | 7.54 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 422 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-17 04:00:00 | 51.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 423 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-17 04:00:00 | 0.18 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 424 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-17 02:00:00 | 7.48 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 425 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-17 02:00:00 | 51.05 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 426 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-17 02:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 427 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-17 00:00:00 | 7.42 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 428 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-17 00:00:00 | 50.57 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 429 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-17 00:00:00 | 0.09 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 430 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-16 22:00:00 | 7.46 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 431 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-16 22:00:00 | 49.76 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 432 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-16 22:00:00 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 433 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-16 20:00:00 | 7.48 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 434 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-16 20:00:00 | 48.95 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 435 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-16 20:00:00 | 0.16 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 436 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-16 18:00:00 | 7.43 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 437 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-16 18:00:00 | 49.60 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 438 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-16 17:59:59 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 439 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-16 16:00:00 | 7.42 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 440 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-16 16:00:00 | 48.55 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 441 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-16 16:00:00 | 0.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 442 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-16 14:00:00 | 7.40 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 443 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-16 14:00:00 | 46.61 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 444 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-16 14:00:00 | 0.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 445 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-16 12:00:00 | 7.40 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 446 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-16 12:00:00 | 47.01 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 447 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-16 12:00:00 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 448 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-16 10:00:00 | 7.53 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 449 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-16 10:00:00 | 45.56 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 450 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-16 09:59:59 | 0.32 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 451 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-16 08:00:00 | 7.50 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 452 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-16 08:00:00 | 45.48 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 453 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-16 08:00:00 | 0.20 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 454 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-16 06:00:00 | 7.51 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 455 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-16 06:00:00 | 42.65 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 456 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-16 06:00:00 | 0.10 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 457 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-16 04:00:00 | 7.56 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 458 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-16 04:00:00 | 46.05 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 459 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-16 04:00:00 | 0.23 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 460 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-16 02:00:00 | 7.53 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 461 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-16 02:00:00 | 47.10 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 462 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-16 02:00:00 | 0.17 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 463 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-16 00:00:00 | 7.45 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 464 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-16 00:00:00 | 48.63 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 465 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-16 00:00:00 | 0.23 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 466 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-15 22:00:00 | 7.50 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 467 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-15 22:00:00 | 48.95 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 468 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-15 22:00:00 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 469 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-15 20:00:00 | 7.46 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 470 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-15 20:00:00 | 45.88 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 471 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-15 20:00:00 | 0.16 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 472 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-15 18:00:00 | 7.45 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 473 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-15 18:00:00 | 48.63 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 474 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-15 17:59:59 | 0.16 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 475 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-15 16:00:00 | 7.42 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 476 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-15 16:00:00 | 48.47 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 477 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-15 16:00:00 | 0.24 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 478 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-15 14:00:02 | 7.38 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 479 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-15 14:00:02 | 45.88 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 480 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-15 13:59:59 | 0.11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 481 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-15 12:00:00 | 7.35 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 482 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-15 12:00:00 | 45.96 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 483 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-15 12:00:00 | 0.18 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 484 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-15 10:00:00 | 7.44 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 485 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-15 10:00:00 | 43.22 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 486 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-15 10:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 487 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-15 08:00:00 | 7.48 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 488 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-15 08:00:00 | 40.71 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 489 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-15 07:59:59 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 490 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-15 06:00:00 | 7.50 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 491 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-15 06:00:00 | 41.28 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 492 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-15 06:00:00 | 0.22 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 493 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-15 04:00:00 | 7.52 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 494 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-15 04:00:00 | 44.43 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 495 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-15 04:00:00 | 0.09 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 496 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-15 02:00:00 | 7.49 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 497 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-15 02:00:00 | 45.32 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 498 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-15 02:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 499 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-15 00:00:00 | 7.48 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 500 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-15 00:00:00 | 48.39 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 501 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-15 00:00:00 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 502 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-14 22:00:00 | 7.43 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 503 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-14 22:00:00 | 46.85 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 504 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-14 22:00:00 | 0.11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 505 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-14 20:00:00 | 7.46 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 506 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-14 20:00:00 | 48.95 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 507 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-14 20:00:00 | 0.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 508 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-14 18:00:00 | 7.44 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 509 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-14 18:00:00 | 49.44 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 510 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-14 18:00:00 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 511 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-14 16:00:00 | 7.41 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 512 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-14 16:00:00 | 47.26 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 513 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-14 16:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 514 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-14 14:00:00 | 7.40 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 515 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-14 14:00:00 | 47.26 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 516 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-14 14:00:00 | 0.11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 517 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-14 12:00:00 | 7.42 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 518 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-14 12:00:00 | 45.56 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 519 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-14 12:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 520 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-14 10:00:00 | 7.45 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 521 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-14 10:00:00 | 47.10 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 522 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-14 10:00:00 | 0.17 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 523 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-14 08:00:00 | 7.44 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 524 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-14 08:00:00 | 47.10 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-14 08:00:00 | 0.04 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 526 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-14 06:00:00 | 7.41 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 527 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-14 06:00:00 | 46.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 528 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-14 06:00:00 | 0.19 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 529 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-14 04:00:00 | 7.43 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 530 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-14 04:00:00 | 47.58 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 531 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-14 04:00:00 | 0.08 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 532 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-14 02:00:00 | 7.50 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 533 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-14 02:00:00 | 52.59 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 534 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-14 02:00:00 | 0.17 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 535 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-14 00:00:00 | 7.46 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 536 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-14 00:00:00 | 50.00 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 537 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-14 00:00:00 | 0.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 538 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-13 22:00:00 | 7.49 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 539 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-13 22:00:00 | 49.36 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 540 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-13 22:00:00 | 0.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 541 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-13 20:00:00 | 7.55 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 542 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-13 20:00:00 | 49.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 543 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-13 20:00:00 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 544 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-13 18:00:00 | 7.49 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 545 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-13 18:00:00 | 49.20 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 546 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-13 18:00:00 | 0.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 547 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-13 16:00:00 | 7.49 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 548 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-13 16:00:00 | 49.44 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 549 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-13 16:00:00 | 0.23 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 550 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-13 14:00:00 | 7.50 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 551 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-13 14:00:00 | 48.63 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 552 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-13 14:00:00 | 0.18 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 553 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-13 12:00:00 | 7.51 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 554 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-13 12:00:00 | 49.44 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 555 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-13 12:00:00 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 556 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-13 10:00:03 | 7.53 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 557 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-13 10:00:03 | 49.52 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 558 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-13 10:00:00 | 0.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 559 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-13 08:00:00 | 7.55 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 560 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-13 08:00:00 | 48.47 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 561 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-13 08:00:00 | 0.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 562 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-13 06:00:00 | 7.53 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 563 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-13 06:00:00 | 48.71 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 564 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-13 06:00:00 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 565 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-13 04:00:00 | 7.54 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 566 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-13 04:00:00 | 46.37 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 567 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-13 04:00:00 | 0.24 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 568 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-13 02:00:00 | 7.56 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 569 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-13 02:00:00 | 46.53 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 570 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-13 02:00:00 | 0.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 571 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-13 00:00:00 | 7.51 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 572 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-13 00:00:00 | 46.21 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 573 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-13 00:00:00 | 0.16 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 574 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-12 22:00:00 | 7.49 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 575 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-12 22:00:00 | 44.59 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 576 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-12 22:00:00 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 577 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-12 20:00:00 | 7.37 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 578 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-12 20:00:00 | 44.11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 579 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-12 19:59:59 | 0.19 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 580 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-12 18:00:00 | 7.34 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 581 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-12 18:00:00 | 47.10 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 582 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-12 18:00:00 | 0.18 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 583 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-12 16:00:00 | 7.36 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 584 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-12 16:00:00 | 168.59 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 585 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-12 16:00:00 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 586 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-12 14:00:00 | 7.38 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 587 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-12 14:00:00 | 43.86 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 588 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-12 14:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 589 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-12 12:00:00 | 7.49 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 590 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-12 12:00:00 | 43.95 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 591 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-12 12:00:00 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 592 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-12 10:00:00 | 7.50 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 593 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-12 10:00:00 | 42.41 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 594 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-12 10:00:00 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 595 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-12 08:00:00 | 7.44 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 596 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-12 08:00:00 | 42.98 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 597 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-12 08:00:00 | 0.17 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 598 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-12 06:00:00 | 7.50 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 599 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-12 06:00:00 | 45.00 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 600 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-12 05:59:59 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 601 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-12 04:00:00 | 7.51 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 602 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-12 04:00:00 | 43.30 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 603 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-12 04:00:00 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 604 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-12 02:00:00 | 7.49 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 605 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-12 02:00:00 | 43.78 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 606 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-12 02:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 607 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-12 00:00:00 | 7.48 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 608 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-12 00:00:00 | 44.91 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 609 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-12 00:00:00 | 0.17 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 610 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-11 22:00:00 | 7.46 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 611 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-11 22:00:00 | 45.00 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 612 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-11 22:00:00 | 0.10 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 613 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-11 20:00:00 | 7.46 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 614 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-11 20:00:00 | 46.61 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 615 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-11 20:00:00 | 0.24 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 616 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-11 18:00:00 | 7.43 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 617 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-11 18:00:00 | 46.61 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 618 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-11 18:00:00 | 0.10 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 619 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-11 16:00:00 | 7.45 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 620 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-11 16:00:00 | 44.43 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 621 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-11 16:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 622 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-11 14:00:00 | 7.43 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 623 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-11 14:00:00 | 43.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 624 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-11 14:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 625 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-11 12:00:00 | 7.46 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 626 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-11 12:00:00 | 43.86 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 627 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-11 12:00:00 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 628 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-11 10:00:00 | 7.55 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 629 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-11 10:00:00 | 44.43 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-11 10:00:00 | 0.10 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 631 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-11 08:00:00 | 7.55 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 632 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-11 08:00:00 | 43.62 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 633 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-11 08:00:00 | 0.37 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 634 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-11 06:00:00 | 7.52 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 635 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-11 06:00:00 | 44.83 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 636 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-11 06:00:00 | 0.18 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 637 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-11 04:00:00 | 7.51 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 638 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-11 04:00:00 | 44.91 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 639 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-11 04:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 640 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-11 02:00:00 | 7.54 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 641 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-11 02:00:00 | 44.83 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 642 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-11 01:59:59 | 0.21 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 643 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-11 00:00:00 | 7.48 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 644 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-11 00:00:00 | 44.83 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 645 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-11 00:00:00 | 0.05 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 646 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-10 22:00:00 | 7.58 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 647 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-10 22:00:00 | 46.37 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 648 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-10 22:00:00 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 649 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-10 20:00:00 | 7.55 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 650 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-10 20:00:00 | 46.61 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 651 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-10 20:00:00 | 0.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 652 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-10 18:00:00 | 7.54 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 653 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-10 18:00:00 | 48.79 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 654 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-10 18:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 655 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-10 16:00:00 | 7.54 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 656 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-10 16:00:00 | 49.84 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 657 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-10 15:59:59 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 658 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-10 14:00:00 | 7.49 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 659 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-10 14:00:00 | 47.01 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 660 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-10 14:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 661 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-10 12:00:00 | 7.43 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 662 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-10 12:00:00 | 45.08 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 663 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-10 12:00:00 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 664 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-10 10:00:00 | 7.45 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 665 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-10 10:00:00 | 45.48 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 666 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-10 10:00:00 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 667 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-10 08:00:00 | 7.55 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 668 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-10 08:00:00 | 44.51 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 669 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-10 08:00:00 | 0.11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 670 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-10 06:00:00 | 7.46 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 671 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-10 06:00:00 | 45.24 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 672 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-10 06:00:00 | 0.16 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 673 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-10 04:00:00 | 7.45 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 674 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-10 04:00:00 | 46.69 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 675 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-10 03:59:59 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 676 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-10 02:00:00 | 7.49 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 677 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-10 02:00:00 | 46.69 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 678 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-10 02:00:00 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 679 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-10 00:00:00 | 7.47 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 680 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-10 00:00:00 | 46.61 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 681 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-10 00:00:00 | 0.10 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 682 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-09 22:00:00 | 7.43 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 683 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-09 22:00:00 | 47.18 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 684 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-09 22:00:00 | 0.08 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 685 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-09 20:00:00 | 7.42 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 686 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-09 20:00:00 | 48.07 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 687 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-09 20:00:00 | 0.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 688 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-09 18:00:00 | 7.31 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 689 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-09 18:00:00 | 45.96 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 690 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-09 17:59:59 | 0.11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 691 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-09 16:00:00 | 7.42 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 692 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-09 16:00:00 | 46.69 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 693 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-09 16:00:00 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 694 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-09 14:00:00 | 7.37 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 695 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-09 14:00:00 | 46.05 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 696 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-09 14:00:00 | 0.11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 697 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-09 12:00:00 | 7.57 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 698 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-09 12:00:00 | 46.29 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 699 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-09 11:59:59 | 0.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 700 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-09 10:00:00 | 7.49 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 701 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-09 10:00:00 | 45.96 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 702 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-09 10:00:00 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 703 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-09 08:00:00 | 7.47 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 704 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-09 08:00:00 | 46.37 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 705 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-09 07:59:59 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 706 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-09 06:00:00 | 7.53 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 707 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-09 06:00:00 | 49.76 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 708 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-09 06:00:00 | 0.10 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 709 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-09 04:00:00 | 7.55 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 710 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-09 04:00:00 | 48.07 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 711 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-09 04:00:00 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 712 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-09 02:00:00 | 7.61 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 713 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-09 02:00:00 | 47.66 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 714 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-09 02:00:00 | 0.17 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 715 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-09 00:00:00 | 7.58 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 716 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-09 00:00:00 | 46.53 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 717 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-08 23:59:59 | 0.19 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 718 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-08 22:00:00 | 7.57 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 719 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-08 22:00:00 | 47.74 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 720 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-08 22:00:00 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 721 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-08 20:00:00 | 7.58 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 722 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-08 20:00:00 | 48.95 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 723 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-08 19:59:59 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 724 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-08 18:00:00 | 7.51 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 725 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-08 18:00:00 | 53.32 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 726 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-08 18:00:00 | 0.18 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 727 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-08 16:00:00 | 7.56 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 728 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-08 16:00:00 | 52.27 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 729 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-08 16:00:00 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 730 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-08 14:00:00 | 7.50 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 731 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-08 14:00:00 | 48.31 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 732 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-08 14:00:00 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 733 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-08 12:00:00 | 7.40 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 734 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-08 12:00:00 | 48.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-08 12:00:00 | 0.16 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 736 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-08 10:00:00 | 7.51 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 737 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-08 10:00:00 | 46.85 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 738 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-08 10:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 739 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-08 08:00:00 | 7.39 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 740 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-08 08:00:00 | 46.77 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 741 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-08 08:00:00 | 0.19 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 742 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-08 06:00:00 | 7.52 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 743 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-08 06:00:00 | 47.66 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 744 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-08 06:00:00 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 745 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-08 04:00:00 | 7.48 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 746 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-08 04:00:00 | 47.01 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 747 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-08 03:59:59 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 748 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-08 02:00:00 | 7.53 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 749 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-08 02:00:00 | 46.53 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 750 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-08 02:00:00 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 751 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-08 00:00:00 | 7.45 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 752 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-08 00:00:00 | 47.42 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 753 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-08 00:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 754 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-07 22:00:00 | 7.52 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 755 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-07 22:00:00 | 48.71 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 756 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-07 22:00:00 | 0.21 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 757 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-07 20:00:00 | 7.45 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 758 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-07 20:00:00 | 49.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 759 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-07 20:00:00 | 0.17 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 760 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-07 18:00:00 | 7.44 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 761 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-07 18:00:00 | 49.84 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 762 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-07 18:00:00 | 0.11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 763 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-07 16:00:00 | 7.32 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 764 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-07 16:00:00 | 49.84 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 765 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-07 16:00:00 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 766 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-07 14:00:00 | 7.39 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 767 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-07 14:00:00 | 47.98 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 768 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-07 14:00:00 | 0.19 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 769 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-07 12:00:00 | 7.51 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 770 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-07 12:00:00 | 49.44 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 771 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-07 11:59:59 | 0.08 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 772 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-07 10:00:00 | 7.61 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 773 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-07 10:00:00 | 47.82 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 774 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-07 10:00:00 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 775 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-07 08:00:00 | 7.61 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 776 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-07 08:00:00 | 48.39 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 777 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-07 08:00:00 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 778 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-07 06:00:00 | 7.57 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 779 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-07 06:00:00 | 48.71 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 780 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-07 06:00:00 | 0.09 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 781 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-07 04:00:00 | 7.53 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 782 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-07 04:00:00 | 48.87 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 783 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-07 04:00:00 | 0.07 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 784 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-07 02:00:00 | 7.47 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 785 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-07 02:00:00 | 50.08 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 786 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-07 02:00:00 | 0.16 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 787 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-07 00:00:00 | 7.48 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 788 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-07 00:00:00 | 49.76 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 789 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-07 00:00:00 | 0.09 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 790 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-06 22:00:00 | 7.57 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 791 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-06 22:00:00 | 50.25 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 792 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-06 21:59:59 | 0.06 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 793 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-06 20:00:00 | 7.55 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 794 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-06 20:00:00 | 50.97 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 795 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-06 20:00:00 | 0.11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 796 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-06 18:00:00 | 7.46 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 797 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-06 18:00:00 | 51.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 798 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-06 18:00:00 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 799 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-06 16:00:00 | 7.44 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 800 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-06 16:00:00 | 58.32 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 801 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-06 16:00:00 | 0.06 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 802 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-06 14:00:00 | 7.44 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 803 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-06 14:00:00 | 47.34 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 804 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-06 13:59:59 | 0.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 805 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-06 12:00:00 | 7.41 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 806 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-06 12:00:00 | 47.34 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 807 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-06 12:00:00 | 0.11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 808 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-06 10:00:00 | 7.55 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 809 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-06 10:00:00 | 48.79 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 810 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-06 10:00:00 | 0.09 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 811 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-06 08:00:00 | 7.47 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 812 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-06 08:00:00 | 45.56 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 813 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-06 08:00:00 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 814 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-06 06:00:00 | 7.51 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 815 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-06 06:00:00 | 52.35 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 816 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-06 06:00:00 | 0.22 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 817 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-06 04:00:00 | 7.48 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 818 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-06 04:00:00 | 49.60 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 819 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-06 04:00:00 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 820 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-06 02:00:00 | 7.53 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 821 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-06 02:00:00 | 47.98 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 822 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-06 02:00:00 | 0.11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 823 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-06 00:00:00 | 7.51 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 824 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-06 00:00:00 | 49.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 825 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-06 00:00:00 | 0.11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 826 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-05 22:00:00 | 7.49 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 827 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-05 22:00:00 | 51.22 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 828 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-05 22:00:00 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 829 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-05 20:00:00 | 7.47 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 830 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-05 20:00:00 | 51.05 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 831 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-05 20:00:00 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 832 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-05 18:00:00 | 7.46 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 833 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-05 18:00:00 | 52.18 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 834 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-05 18:00:00 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 835 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-05 16:00:00 | 7.47 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 836 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-05 16:00:00 | 53.24 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 837 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-05 16:00:00 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 838 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-05 14:00:00 | 7.46 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 839 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-05 14:00:00 | 52.10 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-05 14:00:00 | 0.10 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 841 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-05 12:00:00 | 7.39 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 842 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-05 12:00:00 | 50.73 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 843 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-05 12:00:00 | 0.11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 844 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-05 10:00:00 | 7.39 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 845 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-05 10:00:00 | 50.17 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 846 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-05 10:00:00 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 847 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-05 08:00:00 | 7.41 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 848 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-05 08:00:00 | 50.17 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 849 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-05 08:00:00 | 0.24 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 850 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-05 06:00:00 | 7.58 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 851 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-05 06:00:00 | 54.45 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 852 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-05 06:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 853 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-05 04:00:00 | 7.63 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 854 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-05 04:00:00 | 50.08 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 855 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-05 04:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 856 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-05 02:00:00 | 7.61 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 857 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-05 02:00:00 | 53.32 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 858 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-05 02:00:00 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 859 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-05 00:00:00 | 7.60 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 860 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-05 00:00:00 | 53.32 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 861 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-05 00:00:00 | 0.17 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 862 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-04 22:00:00 | 7.59 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 863 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-04 22:00:00 | 55.66 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 864 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-04 22:00:00 | 0.11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 865 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-04 20:00:00 | 7.45 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 866 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-04 20:00:00 | 52.18 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 867 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-04 20:00:00 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 868 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-04 18:00:00 | 7.46 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 869 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-04 18:00:00 | 54.77 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 870 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-04 17:59:59 | 0.10 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 871 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-04 16:00:00 | 7.41 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 872 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-04 16:00:00 | 51.62 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 873 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-04 15:59:59 | 0.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 874 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-04 14:00:00 | 7.34 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 875 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-04 14:00:00 | 51.86 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 876 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-04 14:00:00 | 0.20 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 877 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-04 12:00:00 | 7.30 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 878 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-04 12:00:00 | 52.51 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 879 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-04 12:00:00 | 0.11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 880 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-04 10:00:00 | 7.30 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 881 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-04 10:00:00 | 51.70 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 882 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-04 10:00:00 | 0.11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 883 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-04 08:00:00 | 7.46 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 884 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-04 08:00:00 | 51.22 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 885 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-04 08:00:00 | 0.06 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 886 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-04 06:00:00 | 7.42 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 887 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-04 06:00:00 | 53.32 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 888 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-04 06:00:00 | 0.29 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 889 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-04 04:00:00 | 7.60 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 890 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-04 04:00:00 | 58.65 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 891 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-04 04:00:00 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 892 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-04 02:00:00 | 7.56 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 893 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-04 02:00:00 | 53.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 894 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-04 01:59:59 | 0.23 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 895 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-04 00:00:00 | 7.51 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 896 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-04 00:00:00 | 51.70 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 897 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-04 00:00:00 | 0.16 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 898 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-03 22:00:00 | 7.53 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 899 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-03 22:00:00 | 54.61 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 900 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-03 22:00:00 | 0.35 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 901 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-03 20:00:00 | 7.48 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 902 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-03 20:00:00 | 56.87 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 903 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-03 20:00:00 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 904 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-03 18:00:00 | 7.45 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 905 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-03 18:00:00 | 54.20 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 906 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-03 18:00:00 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 907 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-03 16:00:00 | 7.44 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 908 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-03 16:00:00 | 55.90 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 909 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-03 15:59:59 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 910 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-03 14:00:00 | 7.46 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 911 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-03 14:00:00 | 56.47 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 912 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-03 14:00:00 | 0.11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 913 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-03 12:00:00 | 7.41 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 914 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-03 12:00:00 | 54.93 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 915 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-03 12:00:00 | 0.23 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 916 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-03 10:00:00 | 7.37 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 917 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-03 10:00:00 | 54.45 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 918 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-03 10:00:00 | 0.09 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 919 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-03 08:00:00 | 7.48 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 920 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-03 08:00:00 | 53.96 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 921 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-03 08:00:00 | 0.10 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 922 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-03 06:00:00 | 7.44 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 923 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-03 06:00:00 | 54.93 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 924 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-03 06:00:00 | 0.11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 925 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-03 04:00:00 | 7.37 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 926 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-03 04:00:00 | 56.71 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 927 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-03 04:00:00 | 0.10 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 928 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-03 02:00:00 | 7.38 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 929 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-03 02:00:00 | 53.64 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 930 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-03 01:59:59 | 0.11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 931 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-03 00:00:00 | 7.44 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 932 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-03 00:00:00 | 54.45 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 933 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-03 00:00:00 | 0.18 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 934 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-02 22:00:00 | 7.43 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 935 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-02 22:00:00 | 55.90 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 936 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-02 21:59:59 | 0.10 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 937 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-02 20:00:00 | 7.32 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 938 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-02 20:00:00 | 55.98 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 939 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-02 19:59:59 | 0.10 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 940 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-02 18:00:00 | 7.43 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 941 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-02 18:00:00 | 56.95 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 942 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-02 18:00:00 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 943 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-02 16:00:00 | 7.41 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 944 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-02 16:00:00 | 57.92 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 945 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-02 16:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 946 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-02 14:00:00 | 7.42 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 947 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-02 14:00:00 | 53.96 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 948 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-02 14:00:00 | 0.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 949 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-02 12:00:00 | 7.29 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 950 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-02 12:00:00 | 53.40 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 951 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-02 11:59:59 | 0.07 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 952 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-02 10:00:00 | 7.48 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 953 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-02 10:00:00 | 53.64 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 954 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-02 10:00:00 | 0.10 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 955 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-02 08:00:00 | 7.45 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 956 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-02 08:00:00 | 53.96 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 957 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-02 08:00:00 | 0.09 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 958 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-02 06:00:00 | 7.43 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 959 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-02 06:00:00 | 53.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 960 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-02 06:00:00 | 0.10 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 961 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-02 04:00:00 | 7.39 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 962 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-02 04:00:00 | 57.35 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 963 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-02 04:00:00 | 0.10 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 964 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-02 02:00:00 | 7.39 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 965 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-02 02:00:00 | 56.30 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 966 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-02 02:00:00 | 0.08 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 967 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-02 00:00:00 | 7.46 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 968 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-02 00:00:00 | 57.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 969 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-02 00:00:00 | 0.19 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 970 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-01 22:00:00 | 7.35 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 971 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-01 22:00:00 | 56.55 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 972 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-01 22:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 973 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-01 20:00:00 | 7.44 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 974 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-01 20:00:00 | 58.00 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 975 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-01 20:00:00 | 0.16 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 976 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-01 18:00:00 | 7.33 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 977 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-01 18:00:00 | 58.49 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 978 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-01 18:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 979 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-01 16:00:00 | 7.41 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 980 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-01 16:00:00 | 61.64 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 981 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-01 16:00:00 | 0.11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 982 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-01 14:00:00 | 7.32 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 983 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-01 14:00:00 | 59.78 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 984 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-01 14:00:00 | 0.11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 985 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-01 12:00:00 | 7.34 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 986 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-01 12:00:00 | 54.93 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 987 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-01 12:00:00 | 0.10 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 988 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-01 10:00:00 | 7.50 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 989 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-01 10:00:00 | 55.50 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 990 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-01 10:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 991 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-01 08:00:00 | 7.43 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 992 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-01 08:00:00 | 55.58 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 993 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-01 08:00:00 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 994 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-01 06:00:00 | 7.53 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 995 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-01 06:00:00 | 56.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 996 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-01 06:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 997 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-01 04:00:00 | 7.47 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 998 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-01 04:00:00 | 59.62 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 999 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-01 04:00:00 | 0.10 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 1000 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-01 02:00:00 | 7.44 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 1001 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-01 02:00:00 | 59.70 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 1002 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-01 01:59:59 | 0.09 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |
| 1003 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | pH值 | 2019-02-01 00:00:00 | 7.49 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | | 实时 | |
| 1004 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 化学需氧量 | 2019-02-01 00:00:00 | 60.99 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | | 实时 | |
| 1005 | 11011991110302700216881BWS-0017 | 污水口 | 氨氮 | 2019-02-01 00:00:00 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | | 实时 | |