序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	备注
1	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-29 23:59:59	0.43	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
2	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-29 22:00:01	7.07	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
3	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-29 22:00:01	92.74	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
4	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-29 22:00:00	0.41	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
5	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-29 20:00:00	7.07	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
6	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-29 20:00:00	102.64	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
7	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-29 20:00:00	0.39	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
8	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-29 18:00:02	7.04	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
9	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-29 18:00:02	109.44	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
10	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-29 18:00:00	0.41	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
11	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-29 16:00:01	7.01	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
12	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-29 16:00:01	109.27	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
13	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-29 16:00:00	0.57	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
14	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-29 14:00:00	6.95	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
15	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-29 14:00:00	104.57	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
16	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-29 13:59:59	1.29	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
17	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-29 12:01:00	79.06	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
18	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-29 12:00:30	7.02	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
19	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-29 12:00:00	1.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
20	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-29 10:00:01	76.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
21	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-29 10:00:00	6.88	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
22	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-29 10:00:00	0.27	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
23	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-29 08:00:00	7.20	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
24	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-29 08:00:00	76.54	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
25	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-29 08:00:00	0.26	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
26	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-29 06:00:01	7.14	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
27	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-29 06:00:01	77.80	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
28	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-29 06:00:00	0.41	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
29	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-29 04:00:01	7.13	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
30	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-29 04:00:01	79.82	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
31	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-29 04:00:00	0.30	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
32	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-29 02:00:02	7.13	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
33	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-29 02:00:02	87.45	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
34	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-29 01:59:59	0.44	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
35	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-29 00:00:02	92.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
36	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-29 00:00:01	7.09	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
37	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-28 23:59:59	0.41	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
38	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-28 22:00:00	7.08	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
39	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-28 22:00:00	111.79	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
40	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-28 22:00:00	0.41	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
41	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-28 20:00:04	111.88	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
42	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-28 20:00:03	7.05	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
43	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-28 20:00:00	0.43	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
44	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-28 18:00:00	7.05	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
45	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-28 18:00:00	106.67	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
46	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-28 17:59:59	0.44	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
47	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-28 16:00:00	7.03	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
48	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-28 16:00:00	107.01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
49	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-28 16:00:00	0.53	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
50	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-28 14:01:00	96.77	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
51	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-28 14:00:30	6.95	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
52	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-28 14:00:00	1.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
53	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-28 12:00:00	7.04	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
54	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-28 12:00:00	77.55	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
55	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-28 12:00:00	0.95	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
56	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-28 10:00:00	7.08	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
57	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-28 10:00:00	75.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
58	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-28 09:59:59	0.27	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
59	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-28 08:00:01	78.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
60	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-28 08:00:00	7.22	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
61	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-28 08:00:00	0.29	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
62	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-28 06:00:01	7.17	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
63	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-28 06:00:01	83.34	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
64	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-28 06:00:00	0.34	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
65	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-28 04:00:01	7.17	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
66	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-28 04:00:01	88.04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
67	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-28 04:00:00	0.43	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
68	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-28 02:00:02	7.13	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
69	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-28 02:00:02	107.68	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
70	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-28 02:00:00	0.37	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
71	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-28 00:00:01	7.18	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
72	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-28 00:00:01	112.38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
73	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-28 00:00:00	0.38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
74	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-27 22:00:01	7.13	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
75	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-27 22:00:01	111.88	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
76	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-27 22:00:00	0.38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
77	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-27 20:00:01	106.84	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
78	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-27 20:00:00	7.08	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
79	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-27 20:00:00	0.33	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
80	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-27 18:00:00	6.94	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
81	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-27 18:00:00	106.00	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
82	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-27 17:59:59	0.38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
83	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-27 16:00:01	101.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
84	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-27 16:00:00	7.08	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
85	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-27 16:00:00	0.44	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
86	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-27 14:00:02	96.43	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
87	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-27 14:00:01	7.08	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
88	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-27 14:00:00	1.01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
89	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-27 12:00:01	7.05	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
90	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-27 12:00:01	72.09	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
91	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-27 12:00:00	0.88	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
92	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-27 10:00:00	7.04	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
93	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-27 10:00:00	63.45	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
94	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-27 10:00:00	0.22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
95	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-27 08:00:00	7.27	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
96	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-27 08:00:00	65.80	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
97	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-27 08:00:00	0.21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
98	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-27 06:00:01	7.22	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
99	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-27 06:00:01	68.07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
100	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-27 06:00:00	0.35	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
101	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-27 04:00:00	7.23	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
102	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-27 04:00:00	73.69	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
103	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-27 04:00:00	0.25	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
104	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-27 02:00:02	79.65	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	

105	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-27 02:00:01	7.25	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
106	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-27 02:00:00	0.31	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
107	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-27 00:00:01	73.02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
108	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-27 00:00:00	7.20	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
109	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-27 00:00:00	0.28	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
110	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-26 22:00:01	7.29	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
111	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-26 22:00:01	99.87	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
112	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-26 22:00:00	0.34	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
113	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-26 20:00:01	7.11	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
114	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-26 20:00:01	101.72	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
115	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-26 20:00:00	0.31	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
116	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-26 18:00:01	7.08	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
117	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-26 18:00:01	100.88	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
118	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-26 18:00:00	0.32	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
119	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-26 16:00:00	7.06	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
120	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-26 16:00:00	93.66	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
121	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-26 16:00:00	0.48	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
122	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-26 14:00:00	7.05	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
123	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-26 14:00:00	82.75	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
124	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-26 14:00:00	1.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
125	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-26 12:00:06	60.01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
126	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-26 12:00:04	7.05	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
127	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-26 12:00:00	0.21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
128	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-26 10:00:01	60.09	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
129	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-26 10:00:00	7.23	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
130	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-26 10:00:00	0.26	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
131	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-26 08:00:00	7.22	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
132	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-26 08:00:00	64.04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
133	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-26 08:00:00	0.27	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
134	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-26 06:00:02	7.16	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
135	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-26 06:00:02	63.53	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
136	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-26 06:00:00	0.20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
137	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-26 04:01:00	66.39	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
138	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-26 04:00:30	7.21	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
139	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-26 04:00:00	0.25	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
140	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-26 02:00:02	71.67	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
141	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-26 02:00:01	7.20	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
142	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-26 02:00:00	0.29	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
143	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-26 00:00:01	7.17	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
144	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-26 00:00:01	80.40	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
145	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-26 00:00:00	0.28	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
146	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-25 22:00:00	7.14	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
147	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-25 22:00:00	87.62	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
148	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-25 22:00:00	0.31	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
149	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-25 20:00:02	96.94	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
150	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-25 20:00:01	7.11	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
151	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-25 20:00:00	0.32	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
152	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-25 18:00:01	96.85	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
153	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-25 18:00:00	7.09	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
154	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-25 18:00:00	0.31	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
155	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-25 16:00:01	98.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
156	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-25 16:00:00	7.06	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
157	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-25 16:00:00	0.51	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
158	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-25 14:00:02	89.80	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
159	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-25 14:00:01	7.06	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
160	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-25 14:00:00	1.24	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
161	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-25 12:00:01	7.03	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
162	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-25 12:00:01	64.29	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
163	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-25 12:00:00	0.24	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
164	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-25 10:01:00	61.27	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
165	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-25 10:00:30	7.08	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
166	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-25 10:00:00	0.33	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
167	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-25 08:00:01	7.15	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
168	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-25 08:00:01	65.55	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
169	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-25 08:00:00	0.21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
170	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-25 06:00:00	7.22	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
171	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-25 06:00:00	65.38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
172	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-25 06:00:00	0.21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
173	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-25 04:00:01	7.21	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
174	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-25 04:00:01	65.30	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
175	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-25 04:00:00	0.22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
176	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-25 02:00:02	69.74	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
177	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-25 02:00:01	7.21	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
178	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-25 02:00:00	0.26	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
179	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-25 00:00:01	70.25	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
180	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-25 00:00:00	7.19	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
181	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-25 00:00:00	0.29	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
182	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-24 22:00:01	7.18	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
183	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-24 22:00:01	80.74	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
184	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-24 22:00:00	0.30	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
185	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-24 20:00:00	7.17	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
186	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-24 20:00:00	87.29	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
187	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-24 20:00:00	0.31	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
188	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-24 18:00:00	7.11	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
189	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-24 18:00:00	103.57	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
190	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-24 18:00:00	0.36	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
191	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-24 16:00:02	101.80	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
192	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-24 16:00:01	7.09	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
193	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-24 16:00:00	0.40	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
194	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-24 14:00:04	93.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
195	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-24 14:00:00	7.08	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
196	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-24 14:00:00	0.92	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
197	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-24 12:00:01	7.06	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
198	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-24 12:00:01	76.71	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
199	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-24 12:00:00	0.83	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
200	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-24 10:01:00	66.81	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
201	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-24 10:00:30	6.96	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
202	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-24 10:00:00	0.22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
203	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-24 08:00:13	70.92	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
204	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-24 08:00:12	7.24	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
205	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-24 08:00:00	0.19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
206	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-24 06:00:00	7.23	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
207	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-24 06:00:00	73.19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
208	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-24 06:00:00	0.26	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
209	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-24 04:00:01	7.20	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	

210	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-24 04:00:01	75.87	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
211	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-24 03:59:59	0.32	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
212	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-24 02:00:02	85.10	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
213	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-24 02:00:01	7.14	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
214	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-24 02:00:00	0.28	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
215	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-24 00:00:01	99.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
216	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-24 00:00:00	7.17	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
217	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-24 00:00:00	0.32	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
218	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-23 22:00:01	115.48	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
219	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-23 22:00:00	7.09	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
220	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-23 22:00:00	0.34	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
221	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-23 20:00:01	111.96	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
222	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-23 20:00:00	7.13	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
223	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-23 19:59:59	0.37	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
224	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-23 18:00:01	111.54	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
225	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-23 18:00:00	7.12	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
226	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-23 18:00:00	0.38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
227	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-23 16:00:00	7.08	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
228	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-23 16:00:00	104.49	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
229	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-23 16:00:00	0.60	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
230	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-23 14:00:01	6.93	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
231	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-23 14:00:01	92.24	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
232	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-23 14:00:00	1.33	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
233	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-23 12:00:04	63.95	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
234	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-23 12:00:01	7.06	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
235	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-23 12:00:00	0.22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
236	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-23 10:00:01	65.72	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
237	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-23 10:00:00	7.26	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
238	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-23 10:00:00	0.20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
239	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-23 08:00:02	7.28	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
240	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-23 08:00:02	69.41	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
241	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-23 07:59:59	0.20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
242	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-23 06:00:01	70.08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
243	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-23 06:00:00	7.29	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
244	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-23 06:00:00	0.24	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
245	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-23 04:00:02	71.00	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
246	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-23 04:00:01	7.25	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
247	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-23 03:59:59	0.34	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
248	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-23 02:00:01	7.22	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
249	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-23 02:00:01	76.63	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
250	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-23 02:00:00	0.23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
251	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-23 00:00:01	83.51	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
252	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-23 00:00:00	7.26	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
253	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-23 00:00:00	0.30	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
254	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-22 22:00:00	7.23	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
255	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-22 22:00:00	89.89	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
256	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-22 22:00:00	0.32	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
257	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-22 20:00:01	101.64	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
258	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-22 20:00:00	7.21	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
259	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-22 20:00:00	0.36	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
260	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-22 18:00:01	118.76	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
261	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-22 18:00:00	7.16	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
262	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-22 18:00:00	0.33	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
263	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-22 16:00:01	114.81	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
264	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-22 16:00:00	7.15	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
265	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-22 16:00:00	0.37	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
266	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-22 14:00:01	103.65	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
267	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-22 14:00:00	7.13	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
268	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-22 14:00:00	0.74	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
269	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-22 12:00:02	7.11	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
270	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-22 12:00:02	84.43	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
271	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-22 12:00:00	1.01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
272	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-22 10:00:01	64.79	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
273	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-22 10:00:00	7.09	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
274	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-22 10:00:00	0.25	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
275	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-22 08:00:01	67.81	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
276	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-22 08:00:00	7.29	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
277	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-22 08:00:00	0.27	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
278	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-22 06:01:00	71.00	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
279	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-22 06:00:30	7.22	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
280	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-22 06:00:00	0.19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
281	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-22 04:01:00	73.02	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
282	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-22 04:00:30	7.20	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
283	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-22 04:00:00	0.21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
284	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-22 02:00:01	77.38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
285	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-22 02:00:00	7.25	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
286	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-22 01:59:59	0.25	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
287	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-22 00:00:01	83.00	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
288	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-22 00:00:00	7.23	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
289	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-22 00:00:00	0.30	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
290	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-21 22:00:02	88.54	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
291	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-21 22:00:01	7.19	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
292	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-21 22:00:00	0.32	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
293	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-21 20:00:01	7.17	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
294	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-21 20:00:01	99.45	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
295	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-21 20:00:00	0.31	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
296	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-21 18:00:00	7.05	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
297	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-21 18:00:00	122.37	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
298	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-21 18:00:00	0.35	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
299	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-21 16:00:01	118.00	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
300	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-21 16:00:00	7.14	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
301	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-21 16:00:00	0.39	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
302	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-21 14:00:01	109.53	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
303	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-21 14:00:00	7.13	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
304	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-21 14:00:00	0.97	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
305	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-21 12:00:02	7.08	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
306	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-21 12:00:02	77.80	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
307	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-21 12:00:00	0.90	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
308	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-21 10:01:03	67.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
309	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-21 10:00:33	7.04	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
310	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-21 08:00:01	70.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
311	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-21 08:00:00	7.23	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
312	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-21 08:00:00	0.22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
313	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-21 06:00:00	7.25	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
314	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-21 06:00:00	70.08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	

315	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-21 06:00:00	0.38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
316	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-21 04:00:01	7.24	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
317	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-21 04:00:01	75.28	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
318	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-21 03:59:59	0.26	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
319	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-21 02:00:01	79.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
320	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-21 02:00:00	7.29	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
321	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-21 02:00:00	0.32	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
322	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-21 00:00:05	76.71	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
323	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-21 00:00:03	7.29	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
324	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-21 00:00:00	0.24	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
325	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-20 22:00:01	7.34	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
326	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-20 22:00:01	122.95	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
327	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-20 22:00:00	0.40	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
328	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-20 20:00:01	7.08	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
329	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-20 20:00:01	127.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
330	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-20 20:00:00	0.36	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
331	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-20 18:00:00	6.94	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
332	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-20 18:00:00	123.96	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
333	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-20 18:00:00	0.34	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
334	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-20 16:01:00	114.90	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
335	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-20 16:00:30	7.00	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
336	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-20 15:59:59	0.51	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
337	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-20 14:00:00	7.05	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
338	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-20 14:00:00	91.57	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
339	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-20 14:00:00	1.24	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
340	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-20 12:00:01	7.05	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
341	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-20 12:00:01	64.88	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
342	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-20 12:00:00	0.27	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
343	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-20 10:01:00	61.44	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
344	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-20 10:00:30	7.08	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
345	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-20 10:00:00	0.20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
346	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-20 08:00:00	7.52	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
347	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-20 08:00:00	61.18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
348	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-20 08:00:00	0.17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
349	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-20 06:00:01	7.51	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
350	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-20 06:00:01	63.28	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
351	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-20 06:00:00	0.20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
352	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-20 04:00:02	60.51	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
353	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-20 04:00:01	7.54	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
354	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-20 04:00:00	0.18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
355	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-20 02:00:00	7.59	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
356	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-20 02:00:00	76.88	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
357	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-20 02:00:00	0.34	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
358	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-20 00:00:00	7.15	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
359	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-20 00:00:00	84.52	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
360	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-19 23:59:59	0.33	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
361	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-19 22:01:00	92.74	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
362	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-19 22:00:30	7.14	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
363	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-19 22:00:00	0.31	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
364	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-19 20:00:01	101.30	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
365	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-19 20:00:00	7.11	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
366	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-19 19:59:59	0.35	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
367	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-19 18:00:02	100.80	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
368	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-19 18:00:01	7.06	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
369	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-19 18:00:00	0.34	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
370	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-19 16:00:01	7.04	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
371	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-19 16:00:01	94.25	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
372	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-19 16:00:00	0.60	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
373	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-19 14:00:01	7.06	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
374	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-19 14:00:01	80.99	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
375	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-19 13:59:59	1.35	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
376	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-19 12:00:01	7.04	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
377	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-19 12:00:01	66.47	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
378	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-19 12:00:00	0.17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
379	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-19 10:01:00	59.59	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
380	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-19 10:00:30	7.09	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
381	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-19 10:00:00	0.18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
382	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-19 08:00:00	7.34	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
383	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-19 08:00:00	62.53	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
384	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-19 08:00:00	0.18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
385	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-19 06:00:01	7.25	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
386	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-19 06:00:01	66.30	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
387	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-19 06:00:00	0.21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
388	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-19 04:00:00	7.23	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
389	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-19 04:00:00	65.55	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
390	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-19 03:59:59	0.22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
391	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-19 02:00:02	7.24	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
392	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-19 02:00:02	69.74	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
393	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-19 01:59:59	0.27	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
394	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-19 00:00:00	7.18	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
395	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-19 00:00:00	76.29	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
396	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-19 00:00:00	0.32	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
397	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-18 22:01:00	90.73	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
398	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-18 22:00:30	7.07	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
399	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-18 21:59:59	0.30	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
400	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-18 20:00:02	98.95	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
401	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-18 20:00:01	7.14	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
402	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-18 20:00:00	0.31	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
403	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-18 18:00:01	7.02	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
404	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-18 18:00:01	96.43	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
405	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-18 18:00:00	0.30	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
406	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-18 16:00:00	7.09	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
407	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-18 16:00:00	95.09	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
408	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-18 16:00:00	0.48	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
409	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-18 14:00:00	7.07	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
410	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-18 14:00:00	78.98	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
411	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-18 14:00:00	1.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
412	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-18 12:00:02	57.83	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
413	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-18 12:00:01	7.06	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
414	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-18 11:59:59	0.69	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
415	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-18 10:00:03	53.88	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
416	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-18 10:00:02	7.05	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
417	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-18 10:00:00	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
418	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-18 08:00:01	56.65	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
419	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-18 08:00:00	7.44	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	

420	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-18 08:00:00	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
421	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-18 06:00:01	7.39	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
422	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-18 06:00:01	55.23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
423	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-18 05:59:59	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
424	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-18 04:00:01	57.07	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
425	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-18 04:00:00	7.34	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
426	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-18 04:00:00	0.18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
427	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-18 02:00:00	7.36	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
428	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-18 02:00:00	57.83	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
429	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-18 02:00:00	0.22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
430	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-18 00:00:01	55.06	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
431	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-18 00:00:00	7.29	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
432	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-17 23:59:59	0.17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
433	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-17 22:00:01	7.47	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
434	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-17 22:00:01	78.47	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
435	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-17 22:00:00	0.26	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
436	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-17 20:00:00	7.20	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
437	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-17 20:00:00	93.83	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
438	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-17 20:00:00	0.24	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
439	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-17 18:00:01	7.11	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
440	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-17 18:00:01	88.71	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
441	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-17 18:00:00	0.24	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
442	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-17 16:00:00	7.09	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
443	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-17 16:00:00	86.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
444	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-17 16:00:00	0.36	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
445	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-17 14:00:00	7.07	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
446	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-17 14:00:00	77.21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
447	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-17 14:00:00	0.93	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
448	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-17 12:00:01	56.40	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
449	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-17 12:00:00	7.04	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
450	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-17 11:59:59	0.87	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
451	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-17 10:01:03	46.58	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
452	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-17 10:00:33	7.03	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
453	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-17 10:00:00	0.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
454	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-17 08:00:00	7.53	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
455	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-17 08:00:00	44.23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
456	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-17 08:00:00	0.09	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
457	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-17 06:00:01	7.58	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
458	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-17 06:00:01	43.98	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
459	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-17 06:00:00	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
460	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-17 04:00:01	43.73	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
461	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-17 04:00:00	7.55	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
462	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-17 04:00:00	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
463	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-17 02:00:00	7.55	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
464	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-17 02:00:00	46.66	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
465	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-17 02:00:00	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
466	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-17 00:00:00	7.57	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
467	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-17 00:00:00	47.84	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
468	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-17 00:00:00	0.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
469	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-16 22:00:00	7.59	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
470	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-16 22:00:00	66.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
471	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-16 22:00:00	0.21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
472	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-16 20:00:00	7.25	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
473	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-16 20:00:00	74.95	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
474	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-16 20:00:00	0.25	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
475	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-16 18:00:01	83.42	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
476	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-16 18:00:00	7.17	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
477	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-16 17:59:59	0.26	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
478	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-16 16:00:00	7.08	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
479	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-16 16:00:00	86.45	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
480	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-16 16:00:00	0.52	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
481	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-16 14:00:03	74.28	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
482	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-16 14:00:02	7.05	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
483	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-16 14:00:00	1.27	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
484	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-16 12:00:00	7.02	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
485	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-16 12:00:00	53.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
486	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-16 12:00:00	1.17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
487	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-16 10:00:05	7.01	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
488	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-16 10:00:05	40.87	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
489	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-16 10:00:00	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
490	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-16 08:00:00	7.66	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
491	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-16 08:00:00	40.79	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
492	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-16 08:00:00	0.09	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
493	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-16 06:00:01	7.66	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
494	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-16 06:00:01	39.78	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
495	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-16 06:00:00	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
496	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-16 04:00:00	7.70	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
497	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-16 04:00:00	44.82	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
498	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-16 03:59:59	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
499	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-16 02:00:01	7.71	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
500	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-16 02:00:01	43.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
501	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-16 02:00:00	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
502	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-16 00:00:04	45.74	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
503	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-16 00:00:03	7.77	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
504	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-16 00:00:00	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
505	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-15 22:00:05	46.41	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
506	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-15 22:00:04	7.82	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
507	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-15 22:00:00	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
508	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-15 20:00:02	46.08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
509	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-15 20:00:01	7.52	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
510	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-15 20:00:00	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
511	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-15 18:00:01	7.44	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
512	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-15 18:00:01	47.00	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
513	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-15 18:00:00	0.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
514	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-15 16:00:00	7.48	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
515	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-15 16:00:00	45.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
516	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-15 16:00:00	0.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
517	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-15 14:00:01	7.46	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
518	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-15 14:00:01	45.99	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
519	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-15 14:00:00	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
520	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-15 12:00:01	7.41	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
521	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-15 12:00:01	52.20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
522	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-15 12:00:00	0.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
523	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-15 10:00:00	7.42	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
524	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-15 10:00:00	53.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	

525	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-15 10:00:00	0.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
526	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-15 08:00:01	58.67	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
527	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-15 08:00:00	7.40	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
528	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-15 08:00:00	0.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
529	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-15 06:00:01	61.10	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
530	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-15 06:00:00	7.32	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
531	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-15 06:00:00	0.20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
532	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-15 04:00:01	7.32	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
533	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-15 04:00:01	58.33	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
534	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-15 04:00:00	0.23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
535	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-15 02:00:00	7.28	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
536	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-15 02:00:00	65.63	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
537	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-15 02:00:00	0.20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
538	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-15 00:00:00	7.31	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
539	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-15 00:00:00	63.03	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
540	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-15 00:00:00	0.21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
541	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-14 22:00:01	7.30	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
542	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-14 22:00:01	90.22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
543	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-14 22:00:00	0.21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
544	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-14 20:00:01	7.12	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
545	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-14 20:00:01	87.54	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
546	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-14 19:59:59	0.21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
547	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-14 18:01:00	89.47	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
548	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-14 18:00:30	7.17	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
549	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-14 18:00:00	0.18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
550	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-14 16:00:01	7.11	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
551	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-14 16:00:01	88.04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
552	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-14 16:00:00	0.27	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
553	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-14 14:00:03	82.08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
554	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-14 14:00:02	7.09	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
555	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-14 14:00:00	0.64	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
556	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-14 12:00:00	7.03	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
557	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-14 12:00:00	55.48	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
558	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-14 12:00:00	0.65	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
559	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-14 10:00:00	7.03	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
560	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-14 10:00:00	57.41	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
561	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-14 10:00:00	0.52	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
562	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-14 08:00:01	56.06	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
563	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-14 08:00:00	7.10	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
564	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-14 08:00:00	0.42	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
565	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-14 06:00:05	7.11	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
566	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-14 06:00:05	49.94	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
567	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-14 06:00:00	0.18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
568	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-14 04:00:01	7.28	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
569	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-14 04:00:01	60.68	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
570	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-14 04:00:00	0.17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
571	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-14 02:00:00	7.25	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
572	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-14 02:00:00	65.30	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
573	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-14 02:00:00	0.24	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
574	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-14 00:00:01	7.22	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
575	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-14 00:00:01	74.70	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
576	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-14 00:00:00	0.23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
577	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-13 22:00:00	7.20	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
578	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-13 22:00:00	83.68	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
579	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-13 22:00:00	0.24	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
580	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-13 20:00:01	7.19	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
581	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-13 20:00:01	94.25	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
582	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-13 20:00:00	0.23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
583	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-13 18:00:01	7.19	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
584	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-13 18:00:01	447.67	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
585	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-13 18:00:00	0.27	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
586	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-13 16:00:00	7.09	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
587	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-13 16:00:00	0.48	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
588	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-13 14:00:01	155.60	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
589	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-13 14:00:00	6.96	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
590	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-13 14:00:00	1.05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
591	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-13 12:00:00	7.01	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
592	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-13 12:00:00	164.67	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
593	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-13 12:00:00	0.23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
594	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-13 10:00:01	152.58	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
595	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-13 10:00:00	7.19	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
596	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-13 10:00:00	0.22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
597	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-13 08:00:01	7.29	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
598	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-13 08:00:01	171.88	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
599	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-13 08:00:00	0.24	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
600	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-13 06:00:01	7.27	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
601	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-13 06:00:01	144.61	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
602	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-13 06:00:00	0.23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
603	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-13 04:00:01	7.25	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
604	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-13 04:00:01	214.69	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
605	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-13 04:00:00	0.27	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
606	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-13 02:00:01	7.24	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
607	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-13 02:00:01	195.97	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
608	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-13 01:59:59	0.23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
609	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-13 00:00:02	213.34	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
610	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-13 00:00:01	7.22	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
611	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-13 00:00:00	0.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
612	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-12 22:00:00	7.15	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
613	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-12 22:00:00	160.81	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
614	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-12 22:00:00	0.23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
615	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-12 20:00:01	7.17	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
616	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-12 19:59:59	0.26	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
617	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-12 18:00:01	475.79	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
618	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-12 18:00:00	7.63	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
619	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-12 18:00:00	0.27	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
620	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-12 16:00:00	7.16	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
621	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-12 16:00:00	211.41	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
622	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-12 16:00:00	0.31	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
623	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-12 14:00:02	159.80	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
624	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-12 14:00:00	7.12	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
625	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-12 14:00:00	0.76	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
626	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-12 12:00:00	7.08	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
627	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-12 12:00:00	61.47	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
628	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-12 12:00:00	0.93	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
629	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-12 10:00:09	61.47	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	

630	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-12 10:00:07	6.94	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
631	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-12 10:00:00	0.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
632	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-12 08:00:01	69.46	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
633	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-12 08:00:00	7.25	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
634	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-12 08:00:00	0.10	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
635	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-12 06:00:00	7.24	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
636	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-12 06:00:00	100.85	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
637	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-12 06:00:00	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
638	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-12 04:00:02	66.04	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
639	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-12 04:00:01	7.24	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
640	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-12 04:00:00	0.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
641	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-12 02:00:01	228.61	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
642	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-12 02:00:00	7.22	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
643	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-12 01:59:59	0.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
644	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-12 00:00:02	90.17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
645	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-12 00:00:01	7.20	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
646	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-12 00:00:00	0.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
647	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-11 22:00:02	137.95	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
648	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-11 22:00:01	7.18	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
649	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-11 22:00:00	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
650	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-11 20:00:02	372.27	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
651	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-11 20:00:01	7.15	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
652	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-11 20:00:00	0.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
653	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-11 18:00:00	7.09	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
654	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-11 18:00:00	166.32	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
655	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-11 18:00:00	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
656	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-11 16:00:00	7.07	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
657	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-11 16:00:00	138.93	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
658	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-11 16:00:00	0.17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
659	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-11 14:00:00	7.10	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
660	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-11 14:00:00	139.83	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
661	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-11 14:00:00	0.26	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
662	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-11 12:00:01	107.70	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
663	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-11 12:00:00	7.10	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
664	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-11 12:00:00	0.28	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
665	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-11 10:01:00	68.73	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
666	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-11 10:00:30	7.19	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
667	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-11 10:00:00	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
668	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-11 08:00:00	7.25	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
669	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-11 08:00:00	85.36	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
670	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-11 08:00:00	0.10	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
671	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-11 06:00:00	7.24	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
672	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-11 06:00:00	76.40	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
673	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-11 06:00:00	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
674	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-11 04:00:01	7.21	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
675	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-11 04:00:01	111.45	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
676	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-11 04:00:00	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
677	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-11 02:00:01	7.18	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
678	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-11 02:00:01	76.97	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
679	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-11 02:00:00	0.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
680	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-11 00:00:01	7.12	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
681	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-11 00:00:01	116.75	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
682	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-11 00:00:00	0.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
683	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-10 22:00:01	7.14	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
684	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-10 22:00:01	95.55	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
685	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-10 22:00:00	0.20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
686	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-10 20:00:02	196.25	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
687	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-10 20:00:01	7.04	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
688	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-10 20:00:00	0.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
689	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-10 18:00:00	7.07	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
690	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-10 18:00:00	111.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
691	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-10 18:00:00	0.34	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
692	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-10 16:00:00	7.01	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
693	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-10 16:00:00	192.82	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
694	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-10 16:00:00	2.23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
695	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-10 14:00:06	103.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
696	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-10 14:00:04	6.99	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
697	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-10 14:00:00	2.30	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
698	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-10 12:00:01	7.01	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
699	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-10 12:00:01	49.49	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
700	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-10 12:00:00	0.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
701	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-10 10:00:01	39.79	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
702	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-10 10:00:00	7.24	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
703	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-10 10:00:00	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
704	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-10 08:00:01	7.36	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
705	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-10 08:00:01	39.71	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
706	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-10 07:59:59	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
707	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-10 06:00:01	7.35	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
708	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-10 06:00:01	39.79	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
709	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-10 06:00:00	0.09	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
710	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-10 04:00:01	7.26	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
711	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-10 04:00:01	42.72	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
712	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-10 03:59:59	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
713	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-10 02:00:00	7.33	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
714	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-10 02:00:00	39.87	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
715	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-10 02:00:00	0.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
716	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-10 00:00:03	42.72	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
717	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-10 00:00:02	7.31	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
718	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-10 00:00:00	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
719	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-09 22:00:04	41.74	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
720	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-09 22:00:03	7.30	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
721	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-09 22:00:00	0.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
722	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-09 20:00:04	7.21	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
723	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-09 20:00:04	48.84	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
724	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-09 19:59:59	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
725	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-09 18:01:00	40.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
726	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-09 18:00:30	7.26	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
727	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-09 17:59:59	0.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
728	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-09 16:00:01	7.24	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
729	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-09 16:00:01	44.60	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
730	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-09 16:00:00	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
731	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-09 14:01:00	42.40	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
732	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-09 14:00:30	7.21	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
733	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-09 14:00:00	0.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
734	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-09 12:00:01	7.17	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	

735	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-09 12:00:01	40.44	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
736	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-09 12:00:00	0.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
737	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-09 10:00:01	7.17	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
738	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-09 10:00:01	41.09	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
739	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-09 10:00:00	0.15	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
740	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-09 08:00:01	46.80	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
741	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-09 08:00:00	7.14	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
742	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-09 08:00:00	0.18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
743	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-09 06:01:00	42.56	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
744	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-09 06:00:30	7.08	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
745	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-09 06:00:00	0.22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
746	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-09 04:00:01	7.09	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
747	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-09 04:00:01	43.21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
748	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-09 04:00:00	0.37	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
749	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-09 02:00:01	43.70	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
750	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-09 02:00:00	7.06	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
751	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-09 02:00:00	0.64	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
752	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-09 00:00:01	7.02	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
753	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-09 00:00:01	52.42	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
754	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-09 00:00:00	1.09	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
755	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-08 22:00:00	7.02	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
756	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-08 22:00:00	46.23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
757	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-08 21:59:59	0.87	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
758	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-08 20:00:01	7.00	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
759	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-08 20:00:01	48.27	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
760	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-08 20:00:00	1.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
761	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-08 18:00:01	45.01	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
762	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-08 18:00:00	7.00	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
763	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-08 18:00:00	1.23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
764	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-08 16:00:01	56.75	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
765	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-08 16:00:00	7.00	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
766	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-08 15:59:59	1.44	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
767	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-08 14:00:02	50.06	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
768	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-08 14:00:01	7.00	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
769	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-08 14:00:00	0.19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
770	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-08 12:00:01	58.38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
771	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-08 12:00:00	7.11	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
772	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-08 12:00:00	0.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
773	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-08 10:00:00	7.17	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
774	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-08 10:00:00	43.21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
775	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-08 10:00:00	0.18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
776	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-08 08:00:02	7.16	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
777	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-08 08:00:02	48.92	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
778	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-08 08:00:00	0.22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
779	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-08 06:00:01	7.09	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
780	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-08 06:00:01	44.35	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
781	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-08 06:00:00	0.38	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
782	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-08 04:00:00	7.07	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
783	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-08 04:00:00	46.23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
784	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-08 04:00:00	0.71	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
785	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-08 02:00:02	7.10	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
786	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-08 02:00:02	53.73	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
787	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-08 02:00:00	0.76	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
788	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-08 00:00:03	49.08	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
789	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-08 00:00:02	7.08	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
790	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-08 00:00:00	0.91	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
791	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-07 22:00:01	96.61	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
792	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-07 22:00:00	7.06	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
793	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-07 22:00:00	1.09	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
794	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-07 20:00:01	7.09	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
795	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-07 20:00:01	57.32	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
796	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-07 20:00:00	0.94	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
797	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-07 18:00:01	7.11	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
798	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-07 18:00:01	44.19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
799	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-07 18:00:00	0.13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
800	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-07 16:00:04	42.31	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
801	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-07 16:00:03	7.37	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
802	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-07 16:00:00	0.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
803	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-07 14:00:01	42.56	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
804	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-07 14:00:00	7.35	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
805	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-07 14:00:00	0.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
806	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-07 12:00:00	7.34	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
807	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-07 12:00:00	43.05	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
808	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-07 12:00:00	0.12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
809	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-07 10:00:01	7.33	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
810	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-07 10:00:01	45.90	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
811	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-07 10:00:00	0.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
812	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-07 08:00:01	45.74	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
813	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-07 08:00:00	7.32	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
814	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-07 08:00:00	0.14	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
815	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-07 06:00:00	7.31	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
816	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-07 06:00:00	46.31	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
817	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-07 06:00:00	0.11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
818	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-07 04:00:00	7.30	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
819	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-07 04:00:00	48.51	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
820	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-07 04:00:00	0.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
821	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-07 02:00:01	7.28	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
822	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-07 02:00:01	49.33	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
823	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-07 02:00:00	0.17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
824	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-07 00:00:01	7.27	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
825	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-07 00:00:01	50.88	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
826	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-06 23:59:59	0.22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
827	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-06 22:00:01	7.25	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
828	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-06 22:00:01	52.51	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
829	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-06 21:59:59	0.22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
830	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-06 20:00:00	7.24	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
831	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-06 20:00:00	58.46	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
832	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-06 20:00:00	0.21	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
833	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-06 18:00:01	7.24	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
834	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-06 18:00:01	66.37	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
835	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-06 18:00:00	0.28	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
836	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-06 16:00:01	7.22	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
837	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-06 16:00:01	75.25	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
838	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-06 16:00:00	0.27	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
839	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-06 14:00:00	7.23	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	

840	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-06 14:00:00	70.36	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
841	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-06 14:00:00	0.16	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
842	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-06 12:00:00	7.27	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
843	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-06 12:00:00	83.00	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
844	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-06 12:00:00	0.19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
845	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-06 10:00:01	102.89	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
846	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-06 10:00:00	7.25	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
847	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-06 10:00:00	0.20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
848	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-06 08:00:01	7.21	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
849	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-06 08:00:01	109.50	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
850	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-06 08:00:00	0.18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
851	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-06 06:00:01	112.60	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
852	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-06 06:00:00	7.19	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
853	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-06 06:00:00	0.20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
854	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-06 04:00:01	7.17	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
855	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-06 04:00:01	105.42	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
856	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-06 04:00:00	0.26	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
857	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-06 02:01:00	89.28	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
858	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-06 02:00:30	7.15	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
859	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-06 02:00:00	0.67	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
860	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-06 00:00:02	64.41	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
861	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-06 00:00:01	7.14	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
862	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-06 00:00:00	0.42	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
863	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-05 22:00:00	7.18	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
864	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-05 22:00:00	53.89	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
865	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-05 22:00:00	0.20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
866	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-05 20:00:05	61.23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
867	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-05 20:00:04	7.28	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
868	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-05 20:00:00	0.20	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
869	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-05 18:00:01	60.17	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
870	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-05 18:00:00	7.26	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
871	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-05 18:00:00	0.22	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
872	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-05 16:00:02	66.61	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
873	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-05 16:00:01	7.27	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
874	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-05 16:00:00	0.19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
875	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-05 14:00:01	83.65	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
876	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-05 14:00:00	7.26	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
877	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-05 14:00:00	0.24	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	
878	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2020-02-05 12:00:00	7.23	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		实时	
879	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	化学需氧量	2020-02-05 12:00:00	83.24	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		实时	
880	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	氨氮	2020-02-05 12:00:00	0.23	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		实时	