序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因
1	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	化学需氧量	2018-07-31	228	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
2	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	氨氮	2018-07-31	0.864	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
3	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	化学需氧量	2018-07-30	90	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
4	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	氨氮	2018-07-30	0.182	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
5	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	化学需氧量	2018-07-29	112	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
6	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	氨氮	2018-07-29	0.182	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
7	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	化学需氧量	2018-07-28	102	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
8	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	氨氮	2018-07-28	0.182	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
9	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	化学需氧量	2018-07-27	78	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
10	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	氨氮	2018-07-27	1.67	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
11	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	化学需氧量	2018-07-26	82	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
12	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	氨氮	2018-07-26	0.576	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
13	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	化学需氧量	2018-07-25	126	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
14	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	氨氮	2018-07-25	0.57	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
15	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	化学需氧量	2018-07-24	153	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
16	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	氨氮	2018-07-24	0.589	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
17	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	化学需氧量	2018-07-23	202	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
18	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	氨氮	2018-07-23	0.683	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
19	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	化学需氧量	2018-07-22	84	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
20	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	氨氮	2018-07-22	0.269	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
21	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	化学需氧量	2018-07-21	51	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
22	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	氨氮	2018-07-21	0.107	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
23	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	化学需氧量	2018-07-20	50	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
24	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	氨氮	2018-07-20	0.619	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
25	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	化学需氧量	2018-07-19	52	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
26	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	氨氮	2018-07-19	0.737	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
27	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	化学需氧量	2018-07-18	172	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
28	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	氨氮	2018-07-18	0.619	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
29	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	化学需氧量	2018-07-17	84	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
30	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	氨氮	2018-07-17	0.269	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
31	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	化学需氧量	2018-07-16	79	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
32	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	氨氮	2018-07-16	0.033	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
33	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	化学需氧量	2018-07-15	81	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
34	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	氨氮	2018-07-15	1.19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
35	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	化学需氧量	2018-07-14		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	全员外出团队建设，工厂停产
36	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	氨氮	2018-07-14		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	全员外出团队建设，工厂停产
37	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	化学需氧量	2018-07-13		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	全员外出团队建设，工厂停产
38	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	氨氮	2018-07-13		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	全员外出团队建设，工厂停产
40	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	化学需氧量	2018-07-12	69	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
41	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	氨氮	2018-07-12	0.496	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
42	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	化学需氧量	2018-07-11	85	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	
43	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	氨氮	2018-07-11	0.678	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	
44	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	化学需氧量	2018-07-10		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	旺季前设备维护
45	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	氨氮	2018-07-10		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	旺季前设备维护
46	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	化学需氧量	2018-07-09		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	旺季前设备维护
47	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	氨氮	2018-07-09		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	旺季前设备维护
48	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	化学需氧量	2018-07-08		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	旺季前设备维护
49	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	氨氮	2018-07-08		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	旺季前设备维护
50	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	化学需氧量	2018-07-07		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	旺季前设备维护
51	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	氨氮	2018-07-07		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	旺季前设备维护
52	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	化学需氧量	2018-07-06		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	旺季前设备维护
53	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	氨氮	2018-07-06		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	旺季前设备维护
54	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	化学需氧量	2018-07-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	旺季前设备维护
55	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	氨氮	2018-07-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	旺季前设备维护
56	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	化学需氧量	2018-07-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	旺季前设备维护
57	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	氨氮	2018-07-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	旺季前设备维护
58	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	化学需氧量	2018-07-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	旺季前设备维护
59	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	氨氮	2018-07-03		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	旺季前设备维护
60	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	化学需氧量	2018-07-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	旺季前设备维护
61	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	氨氮	2018-07-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	旺季前设备维护
62	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	化学需氧量	2018-07-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	500	是		按日	旺季前设备维护
63	11011991110302700216881BWS-0001	污水口	氨氮	2018-07-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	45	是		按日	旺季前设备维护
64	11011991110302700216881BFQ-0002	锅炉排气筒	二氧化硫	2018-07-11	3	mg/m3	锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)		是		按月	
65	11011991110302700216881BFQ-0002	锅炉排气筒	氮氧化物	2018-07-11	30	mg/m3	锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)		是		按月	
66	11011991110302700216881BFQ-0002	锅炉排气筒	烟尘	2018-07-11	2.4	mg/m3	锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)		是		按月	
67	11011991110302700216881BZS-0003	厂界周围	Leq(夜间)	2018-07-11	43	dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008)	55	是		按季	
68	11011991110302700216881BZS-0003	厂界周围	Leq(昼间)	2018-07-11	52	dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008)	65	是		按季	