

1070	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	溶解性总固体	2019-09-10	1330	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	1600	是		按月	
1071	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	生化需氧量	2019-09-10	37.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	300	是		按月	
1072	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	悬浮物	2019-09-10	8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	400	是		按月	
1073	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	阴离子表面活性剂	2019-09-10	0.162	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	15	是		按月	
1074	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	总氮	2019-09-10	2.84	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	70	是		按月	
1075	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	总磷	2019-09-10	0.52	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	8	是		按月	
1076	11011991110302700216881BWS-0017	污水口	pH值	2019-09-10	7.69	无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	6.5-9	是		按月	
1077	11011991110302700216881BFQ-0069	锅炉排气筒	二氧化硫	2019-09-10	<3	mg/m3	锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)	10	是		按月	
1078	11011991110302700216881BFQ-0069	锅炉排气筒	氮氧化物	2019-09-10	20	mg/m3	锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)	30	是		按月	
1079	11011991110302700216881BFQ-0069	锅炉排气筒	烟尘	2019-09-10	2.2	mg/m3	锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015)	5	是		按月	
1080	11011991110302700216881BZS-0003	厂界周围	Leq(夜间)	2019-09-10	44.1	dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348)	55	是		按季	
1081	11011991110302700216881BZS-0003	厂界周围	Leq(昼间)	2019-09-10	52.7	dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348)	65	是		按季	